



Utvalg: Formannskap
Møtested: Telefonmøte
Dato: 31.08.2016
Tid: 15:00

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Saksnr	Innhold	Lukket
PS 57/16	Leasing av ny server	
PS 58/16	Utvidelse av investeringsrammen for aggregat Øksfjord Helsesenter	

Steinar Halvorsen
Ordfører (s)

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Steinar Halvorsen	Leder	H
Stein Thomassen	Nestleder	AP
Line Enger Posti	Medlem	AP
Heidi Dahl	Medlem	AP
Ronja Garden	Medlem	SP



LOPPA KOMMUNE

Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 29.08.2016
Arkivref: 2016/598-0 /
200

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
57/16	Formannskap Kommunestyre	31.08.2016

Leasing av ny server

Sammendrag

Behov for ny server på Øksfjord helsesenter.

Forslag til vedtak:

Loppa formannskap vedtar leasing av ny server lokalisert til Øksfjord helsesenter.

Investeringsbudsjettet reguleres som følger:

32020.1103.130	Teknisk utstyr	kr. 500.000,-
39100.1103.130	Bruk av lånemidler	kr. 500.000,-

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Tilbud på leasing/leie

Saksutredning:

Loppa kommune sitter på en gammel og utrangert server lokalisert på Øksfjord helsesenter. Det var planlagt utskifting av denne i budsjettet for 2017, men strømbrudd tidligere i sommer viser at dette bør skje snarest mulig. Det var så vidt det var mulig å få startet denne igjen etter strømbruddet. Det vil være kritisk om serveren går ned før det er installert ny, og det er derfor svært viktig å få satt i gang prosessen med anskaffelse så snart som mulig. Om vi får satt i drift ny server tidlig oktober, så vil utgiftene for 2016 beløpe seg til ca. 30 000. Dette planlegges omfordelt innenfor gjeldende budsjetttrammer innenfor IT.

Det er imidlertid snakk om finansiell leasing, og leieavtalen er dermed å anse som langsiktig gjeld, og skal regnskapsføres som låneopptak. Investeringsbudsjettet må dermed budsjettreguleres med innkjøp av nytt utstyr til kr 500.000,-, som finansieres ved låneopptak kr. 500.000,-.

Vurdering:

Stabilitet på gammel server er kritisk og utrangert.



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 25.08.2016
Arkivref: 2016/591-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
58/16	Formannskap Kommunestyre	31.08.2016

Utvidelse av investeringsrammen for aggregat Øksfjord helsesenter

Forslag til vedtak:

Loppa kommune vedtar å utvide investeringsrammen til aggregat til Øksfjord helsesenter med kr 375 000, - Samlet ramme for tiltaket blir etter rammeutvidelsen kr 1 000 000, - inkl. mva. Midlene tas av ubundet investeringsfond 2535000.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Tilbud på 50 KVA aggregat fra Nordlys elektro, datert 01.09.14

Tre tilbud på aggregater

Beskrivelse av tilstand på det gamle aggregatet etter test gjort 17.11.15, sendt i epost fra formann.

Anskaffelsesprotokoll innkjøp av aggregat til Øksfjord helsesenter, datert 14.04.16.

Saksutredning:

Nytt aggregat ble satt inn i kommunens investeringsbudsjett i 2014. Det gamle aggregatet på 43 år skulle byttes ut og erstattes med et lignende aggregat. Det ble i september 2014 hentet inn et tilbud på å erstatte det gamle aggregatet. Pris for et 50 KVA aggregat levert Øksfjord var på kr 281 500, - inkl mva, i tillegg ble kabling og tilkobling estimert til omtrent samme sum, og rammen ble da satt til kr 562 000, inkl. mva. Denne rammen ble da lagt inn i investeringsbudsjettet for 2015.

Aggregatets størrelse ble et tema under beredskapsøvelsen i november 2015. Øvelsen avdekket at kapasiteten på et nytt aggregat måtte økes som følge av flere forhold:

1. Helsesentret hadde behov for at flere elektriske funksjoner skulle være tilkoblet ved strømbrudd.
2. Aldersboligen som har sin hovedoppvarming gjennom en elkjele, og med en oljekjele i reserve måtte også kobles til slik at det kunne opprettholdes varme i bygget.

3. Pumpestasjonen ved helsesentret skulle også kobles til slik at innbyggere nord for Hankenbakken kunne få levert drikkevann fra vannverket.

Dette førte til at minste størrelse på aggregatet måtte økes fra 50 KVA til 350 KVA. Siden dette ble avdekket så vidt sent i budsjettprosessen ble det ikke tid til å få estimert hva dette ville koste utover vedtatt ramme. Og økningen av rammen som ble lagt inn for 2016 til kr 625 000, - inkl MVA har etter at vi fikk inn tilbudene på et større aggregat vist seg å være for lite.

Vi valgte likevel å gå til innkjøp av nytt aggregat innenfor dagens ramme. Og skulle da ta monteringen og tilkoblingen neste år. Dette siden vi tok sjansen på at det gamle aggregatet skulle kunne vare ett år til. Vi skulle da få tid til å saksbehandle en ny sak for å be om midler til å få montert og tilkoblet det nye aggregatet. Dette viste seg å ikke være tilfelle. Ved siste strømbrudd klarte ikke aggregatet og levere det som var nødvendig for å drifte de funksjoner som det skulle.

